

Số: /QĐ-SYT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích
chuyên dùng/công trình sự nghiệp lĩnh vực y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội**

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND thành phố về phân cấp thẩm quyền quyết định đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 4159/BYT-HTTB ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn sắp xếp, bố trí diện tích làm việc của các cơ sở y tế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp;

Căn cứ Văn bản số 1098/BYT-HTTB ngày 14/02/2026 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Bệnh viện Nhi Hà Nội tại Tờ trình số 515/TTr-BVNHN ngày 01/4/2026; của Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế và kết quả xem xét của các thành viên theo Quyết định số 2830/QĐ-SYT ngày 17/12/2025 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ xem xét tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp các đơn vị trực thuộc của Sở Y tế Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp lĩnh vực y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng và phạm vi điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức

- Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

- Diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp quy định tại Quyết định này là diện tích tối đa và được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật, không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, diện tích nhà để xe, diện tích tường bao, tường phân chia các phòng làm việc, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và tường bao hộp kỹ thuật (nếu có) bên trong phòng làm việc.

- Nội dung quy định tại Quyết định này không điều chỉnh đối với việc xác định giá dịch vụ y tế và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Bệnh viện Nhi Hà Nội

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính hợp lý, hợp lệ của các tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/diện tích công trình sự nghiệp đã đề xuất. Chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ, kịp thời trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu giải trình, báo cáo rõ về việc đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng/diện tích công trình sự nghiệp đề nghị phê duyệt đảm bảo không vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật khác có liên quan.

- Quá trình thực hiện có những phát sinh thay đổi cần điều chỉnh bổ sung so với tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt, Bệnh viện Nhi Hà Nội rà soát, đề xuất gửi Sở Y tế xem xét, điều chỉnh theo quy định.

- Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn, Bệnh viện Nhi Hà Nội có trách nhiệm rà soát, trình Sở Y tế để ban hành mới hoặc thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế của đơn vị cho phù hợp với quy định chi tiết hướng dẫn của

Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Sở Y tế

Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn, trên cơ sở đề xuất của đơn vị, quyết định ban hành mới hoặc thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế của đơn vị cho phù hợp với quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Văn phòng Sở Y tế (để công khai trên website);
- Lưu: VT, KHTC_{TIẾN}.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Diện

PHỤ LỤC

**Tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp lĩnh vực
y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng năm 2026 của Sở Y tế)

PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng/công trình sự nghiệp lĩnh vực y tế của Bệnh viện Nhi Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày tháng năm 2026 của Sở Y tế)

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
1. Các khu vực chức năng chung cho các lĩnh vực				
<i>Bảng 1. Diện tích chung cho các lĩnh vực</i>				
1.1	Bộ phận đón tiếp, trực	m ² /chỗ làm việc	6	“chỗ làm việc”: Là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để hướng dẫn, làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận, trả kết quả.
1.2	Phòng giao ban, sinh hoạt chung	m ² /người	2	Căn cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích phòng phù hợp.
1.3	Kho chuyên dụng (vật tư, thiết bị, dụng cụ, tài liệu...)			Căn cứ nhu cầu sử dụng của đơn vị, nhân lực, kỹ thuật chuyên môn để xác định số lượng, quy mô và cấp độ kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích
	Kho chung của đơn vị	m ² /phòng	48	Là kho sử dụng chung của toàn đơn vị sự nghiệp
2. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh				
<i>2.1. Diện tích công trình sự nghiệp chung cho khu vực Khám chữa bệnh</i>				
Bảng 2: Diện tích chung cho khu vực khám chữa bệnh				
2.1	Chỗ đợi	m ² /chỗ đợi	1,5/người lớn 1,8/trẻ em	“Chỗ đợi” bao gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người
2.2	Phòng trưởng, phó khoa	m ² /phòng	26	Bao gồm diện tích chức danh và diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn
2.3	Phòng điều dưỡng trưởng/hộ sinh trưởng/kỹ thuật viên trưởng	m ² /phòng	26	Bao gồm diện tích chức danh và diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
2.4	Phòng chuyên gia	m ² /người	9	“chỗ”: là diện tích làm việc của 1 chuyên gia,
2.5	Chỗ trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên	m ² /người	9	Là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế
2.6	Phòng bác sĩ	m ² /người	9	Bao gồm cả diện tích trực đêm; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế
2.7	Phòng điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên/sinh viên thực tập	m ² /người	6	Bao gồm cả diện tích trực đêm; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế
2.8	Phòng điều trị nội trú 01 giường	m ² /giường	12	Không bao gồm khu vệ sinh
2.9	Phòng điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Không bao gồm khu vệ sinh
2.10	Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
2.11	Phòng tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
2.12	Khu vực sinh hoạt chung (trong đơn nguyên điều trị nội trú)	m ² /chỗ	1,5/người lớn 1,8/trẻ em	Bao gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người
2.13	Phòng thủ thuật			
	- Thực hiện thủ thuật đơn giản	m ² /phòng	24	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ
	- Thực hiện thủ thuật can thiệp	m ² /phòng	36	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
2.14	Chỗ rửa, hấp, sấy dụng cụ	m ² /chỗ	6	
2.15	Phòng cấp cứu	m ² /giường	12	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ
2.16	Khu vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt)	m ² /phòng	24	Bao gồm cả khu vực tắm
2.17	Phòng thay quần áo (nam/nữ)	m ² /chỗ	2	“Chỗ” bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 01 nhân viên
2.18	Phòng thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ	m ² /phòng	15	
2.19	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)
2.20	Kho bẩn	m ² /phòng	15	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích
2.21	Kho sạch	m ² /phòng	21	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.
2.22	Diện tích làm việc của nhân viên trực kho, cấp phát	m ² /người	12	Bao gồm diện tích kê bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên
2.23	Khu vực để xe lăn, băng ca	m ² /chỗ	1m ² /xe lăn 2m ² /băng ca	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng, vị trí cho phù hợp
2.24	Phòng đào tạo	m ² /người	1.8	

2.2. Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú

Bảng 3: Diện tích cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
3.1	Phòng thủ thuật	m ² /phòng		Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ
	- Thực hiện thủ thuật đơn giản	m ² /phòng	24	
	- Thực hiện thủ thuật can thiệp	m ² /phòng	36	
3.2	Phòng cho bú (bố trí tại khu vực khám nhi)	m ² /chỗ	1.8	“Chỗ” là diện tích kê ghế, cho 01 bà mẹ
3.3	Quầy thuốc	m ² /chỗ	9	Bao gồm diện tích kê bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên (không bao gồm các tủ thuốc)
3.4	Chỗ lấy mẫu bệnh phẩm	m ² /chỗ	4	Là khu vực lấy mẫu, bệnh phẩm cho 01 bệnh nhân (bao gồm 01 xí + 01 chậu rửa)
3.5	Chỗ nhận mẫu bệnh phẩm	m ² /chỗ	9	Bao gồm diện tích kê tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị hỗ trợ...
3.6	Phòng cấp cứu	m ² /giường	12	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ
3.7	Khu vực tiêm			
3.7.1	Phòng khám sàng lọc trước tiêm	m ² /chỗ	12	
3.7.2	Khu vực tiêm	m ² /chỗ tiêm	12	
3.7.3	Khu theo dõi sau tiêm	m ² /chỗ	1,5 m ² /người lớn 1,8 m ² /trẻ em	Bao gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người lớn và 1 trẻ em
3.8	Khám nội	m ² /chỗ	12	
3.9	Khám ngoại	m ² /chỗ	12	
3.10	Khám thần kinh	m ² /chỗ	15	
3.11	Khám da liễu	m ² /chỗ	15	
3.12	Khám y học cổ truyền			
3.12.1	Phòng khám y học cổ truyền	m ² /chỗ	12	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
3.12.2	Phòng châm cứu	m ² /chỗ	12	
3.13	Khám nhi	m ² /chỗ khám	12	
3.14	Khám truyền nhiễm	m ² /chỗ khám	15	
3.15	Khám răng hàm mặt			
3.15.1	Phòng khám	m ² /ghế khám	12	
3.15.2	Phòng chính hình	m ² /chỗ	12	
3.16	Khám mắt			
3.16.1	Phòng khám	m ² /chỗ	18	
3.16.2	Phòng điều trị	m ² /chỗ	30	
3.17	Khám Tai - Mũi - Họng	m ² /ghế khám	12	
3.18	Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
3.19	Phòng tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
3.20	Phòng tư vấn	m ² /phòng	12	

2.3. Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh, chữa bệnh lâm sàng

2.3.1. Nhi

Bảng 4: Diện tích cho khu vực nhi

4.1	Khu vực trẻ sơ sinh			
4.1.1	Phòng điều trị nội trú (thiếu tháng và cách ly)	m ² /giường	4	
4.1.2	Khu vực đặt lồng ấp	m ² /lồng ấp	9	
4.1.3	Phòng tắm rửa	m ² /phòng	15	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
4.1.4	Chỗ pha sữa	m ² /phòng	15	
4.1.5	Chỗ cho bú	m ² /phòng	15	
4.2	Khu vực cho trẻ nhỏ			
4.2.1	Phòng điều trị nội trú 01 giường	m ² /giường	12	Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc. Không bao gồm khu vệ sinh
4.2.2	Phòng điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc. Không bao gồm khu vệ sinh
4.3	Khu vực cho trẻ lớn			
4.3.1	Phòng điều trị nội trú 01 giường	m ² /giường	12	Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc. Không bao gồm khu vệ sinh
4.3.2	Phòng điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc. Không bao gồm khu vệ sinh
4.4	Khu vực phụ trợ			
4.4.1	Phòng chơi	m ² /phòng	18	
4.4.2	Phòng vệ sinh	m ² /phòng	12	Bao gồm không gian tắm
4.4.3	Kho bản	m ² /phòng	15	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích
4.4.4	Kho sạch	m ² /phòng	21	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

2.3.2. Truyền nhiễm

Bảng 5: Diện tích cho khu vực truyền nhiễm

5.1	Phòng cấp cứu	m ² /giường	12	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ
5.2	Phòng điều trị nội trú 01 giường	m ² /giường	12	Không bao gồm khu vệ sinh
5.3	Phòng điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Không bao gồm khu vệ sinh
5.4	Kho bản	m ² /phòng	15	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
5.5	Kho sạch	m ² /phòng	21	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

2.3.3. Cấp cứu

Bảng 6: Diện tích cho khu vực cấp cứu

6.1	Phòng tiếp nhận, phân loại	m ² /giường	9	
6.2	Phòng thủ thuật	m ² /phòng		
	- Thực hiện thủ thuật đơn giản	m ² /phòng	24	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ
	- Thực hiện thủ thuật can thiệp	m ² /phòng	36	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ
6.3	Phòng tắm rửa, khử độc	m ² /giường	12	
6.4	Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
6.5	Phòng tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh

2.3.4. Hồi sức tích cực và chống độc

Bảng 7: Diện tích cho khu vực hồi sức tích cực và chống độc

7.1	Phòng điều trị tích cực	m ² /giường	15	
7.2	Phòng cách ly, điều trị tích cực	m ² /phòng	15	Bố trí 01 giường/phòng (không bao gồm diện tích vệ sinh)
7.3	Phòng thủ thuật	m ² /phòng	36	
7.4	Chỗ trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên	m ² /người	9	Là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế
7.5	Kho bản	m ² /phòng	15	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích
7.6	Kho sạch	m ² /phòng	21	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
2.3.5. Y học cổ truyền				
Bảng 8: Diện tích cho khu vực y học cổ truyền				
	<i>Khu vực khám và điều trị</i>			
8.1	Phòng khám y học cổ truyền	m ² /chỗ	12	
8.2	Phòng cây chỉ	m ² /chỗ	18	
8.3	Phòng thủ thuật			Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác sĩ
	- Thực hiện thủ thuật đơn giản	m ² /phòng	24	
	- Thực hiện thủ thuật can thiệp	m ² /phòng	36	
8.4	Phòng điều trị bằng quang điện	m ² /chỗ	12	
8.5	Phòng điều trị bằng nhiệt	m ² /chỗ	5	
8.6	Phòng thủy trị liệu	m ² /chỗ	15	Bao gồm diện tích tắm, ngâm nước, tắm bùn khoáng
8.7	Phòng châm cứu	m ² /chỗ	12	
8.8	Phòng liệu pháp hướng dẫn tập dưỡng sinh	m ² /chỗ	9	
8.9	Phòng phát thuốc cổ truyền	m ² /phòng	48	Bao gồm diện tích kê tủ thuốc cổ truyền, bàn chia, cân thuốc, nhận đơn
8.10	Kho dụng cụ	m ² /phòng	15	
8.11	Khu sắc thuốc	m ² /máy	20	
8.12	Kho vị thuốc cổ truyền	m ² /kho	48	
8.13	Kho lẻ cấp phát thuốc thành phẩm	m ² /kho	48	
2.3.6. Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng				
Bảng 9: Diện tích cho khu vực vật lý trị liệu - phục hồi chức năng				

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
	Các phòng thủ thuật phục hồi chức năng			
9.1	Phòng điều trị bằng quang điện	m ² /chỗ	12	
9.2	Phòng điều trị bằng nhiệt	m ² /chỗ	5	
9.3	Bộ phận thủy trị liệu	m ² /chỗ	15	Bao gồm diện tích tắm, ngâm nước, tắm bùn khoáng
9.4	Phòng liệu pháp hướng dẫn tập dưỡng sinh	m ² /chỗ	9	
9.5	Oxy cao áp			
9.5.1	Buồng điều trị oxy cao áp đơn chỗ	m ² /máy	22	
9.6	Ngôn ngữ trị liệu	m ² /chỗ	15	
9.7	Tâm lý trị liệu	m ² /chỗ	15	
9.8	Các phòng thủ thuật phục hồi chức năng khác	m ² /chỗ	12	

2.3.7. Phẫu thuật - gây mê hồi sức

Bảng 10: Diện tích cho khu vực phẫu thuật - gây mê hồi sức

10.1	Phòng tiếp nhận bệnh nhân	m ² /giường	12	
10.2	Khu vực rửa tay vô khuẩn	m ² /chỗ	2.5	
10.3	Phòng thay quần áo (nam, nữ riêng biệt)	m ² /chỗ	2	“Chỗ” bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 01 nhân viên
10.4	Hành lang vô khuẩn	m ² /hành lang	73.8	Đảm bảo chiều rộng hành lang ≥2,4m
10.5	Phòng cung cấp vật tư	m ² /bàn mổ/phòng	18	
10.6	Phòng chuẩn bị trước mổ (tiền mê)	m ² /giường	12	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
10.7	Hành lang sạch	m ² /hành lang	93.9	Chiều rộng ≥ 2,4m
10.8	Phòng mổ	m ² /phòng	45	Mổ vô khuẩn, hữu khuẩn
10.9	Phòng mổ kỹ thuật cao (phòng mổ Hybrid)	m ² /phòng	100	Là phòng mổ kết hợp các thiết bị phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị can thiệp.
10.10	Phòng nghỉ giữa ca mổ	m ² /phòng	24	
10.11	Phòng ghi hồ sơ mổ	m ² /phòng	12	
10.12	Phòng khử khuẩn	m ² /phòng	30	
10.13	Phòng đồ thải	m ² /phòng	18	
10.14	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)
10.15	Phòng hồi tỉnh	m ² /giường	12	
10.16	Hành chính, trực	m ² /phòng	24	

2.3.8. Y học hạt nhân - điều trị ung bướu

Bảng 11: Diện tích cho khu vực y học hạt nhân - điều trị ung bướu

11.1	Khu vực kỹ thuật điều trị			
11.1.1	Phòng lập kế hoạch điều trị	m ² /người	6	
11.1.2	Phòng làm khuôn chì mặt nạ	m ² /phòng	36	
11.1.3	Phòng pha chế (Hot Lab)	m ² /phòng	30	
11.1.4	Phòng tiêm (thuốc phóng xạ)	m ² /phòng	15	
11.1.5	Phòng chờ hấp thụ	m ² /người	6	
11.1.6	Phòng nghỉ bệnh nhân sau tiêm	m ² /người	6	Phòng chờ “Nóng” (khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao/nhiễm xạ) tránh nhiễm xạ chéo
11.1.7	Phòng đọc kết quả	m ² /phòng	15	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
11.1.8	Phòng chờ, thay đồ	m ² /phòng	50	
11.2	Khu vực đặt máy Gia tốc			
11.2.1	Phòng máy gia tốc	m ² /máy	150	
11.2.2	Phòng điều khiển gia tốc	m ² /phòng	18	
11.2.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
11.2.4	Phòng sever và UPS	m ² /phòng	12	
11.3	Khu vực đặt máy CT mô phỏng			
11.3.1	Phòng máy CT mô phỏng	m ² /máy	40	
11.3.2	Phòng điều khiển CT mô phỏng	m ² /phòng	12	
11.3.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
11.4	Khu vực đặt máy Xạ áp sát			
11.4.1	Phòng điều trị tia xạ áp sát	m ² /máy	40	
11.4.2	Phòng điều khiển	m ² /phòng	18	
11.4.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
11.5	Khu vực cộng hưởng từ (MRI)			
11.5.1	Khu vực đặt máy			
	- Phòng chụp	m ² /máy	50	
	- Phòng điều khiển	m ² /chỗ	12	
11.5.2	Phòng đọc và xử lý hình ảnh	m ² /phòng	24	
11.5.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
11.6	Khu vực chụp cắt lớp vi tính xạ đơn (SPECT)			
11.6.1	Phòng chụp cắt lớp vi tính phát xạ đơn (SPECT)	m ² /phòng	45	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
11.6.2	Phòng điều khiển SPECT	m ² /phòng	18	
11.6.3	Phòng chờ bệnh nhân	m ² /phòng	18	
11.7	Khu vực chụp SPECT/CT			
11.7.1	Phòng chụp cắt lớp vi tính xạ đơn (SPECT)	m ² /phòng	45	
11.7.2	Phòng điều khiển SPECT	m ² /phòng	18	
11.7.3	Phòng chờ bệnh nhân	m ² /phòng	18	
11.8	Khu vực chụp PET/MRI			
11.8.1	Phòng chụp cắt lớp vi tính phát xạ đơn PET/MRI	m ² /phòng	45	
11.8.2	Phòng điều khiển PET/MRI	m ² /phòng	18	
11.8.3	Phòng chờ bệnh nhân	m ² /phòng	18	
11.9	Khu vực chụp PET/CT			
11.9.1	Phòng chụp cắt lớp vi tính phát xạ đơn PET/CT	m ² /phòng	45	
11.9.2	Phòng điều khiển PET/CT	m ² /phòng	18	
11.9.3	Phòng chờ bệnh nhân	m ² /phòng	18	
11.10	Khu vực truyền hóa chất điều trị ung bướu (ghế điều trị)			
11.10.1	Khu vực kiểm tra sức khỏe	m ² /chỗ	12	
11.10.2	Khu vực ghế điều trị	m ² /ghế	9	
11.10.3	Khu vực điều trị áp lực âm	m ² /ghế	9	
11.10.4	Khu nghỉ nhân viên y tế	m ² /phòng	18	
11.10.5	Khu vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt)	m ² /phòng	24	Bao gồm cả khu vực tắm

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
11.10.6	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)
11.10.7	Kho bản	m ² /phòng	15	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích
11.10.8	Kho sách	m ² /phòng	21	Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có thể gộp diện tích.
11.11	Khu vực điều trị I-131			
11.11.1	Phòng lưu điều trị I-131	m ² /giường	20	Diện tích chưa bao gồm phòng vệ sinh
11.11.2	Kho chứa I-131	m ² /phòng	10	
11.11.3	Khu đệm	m ² /phòng	12	
11.11.4	Phòng đo liều	m ² /phòng	10	
11.11.5	Khu thu gom đồ thải phóng xạ	m ² /phòng	12	
11.11.6	Chỗ trực	m ² /người	9	Là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế
11.11.7	Phòng thay đồ, gửi đồ	m ² /phòng	10	
11.12	Phòng X-quang			
11.12.1	Khu vực đặt máy			
	- Phòng chụp	m ² /máy	25	
	- Phòng điều khiển	m ² /chỗ	12	
11.12.2	Khu vực chuẩn bị			
	- Buồng tháo, thụt	m ² /phòng	9	
	- Phòng nghỉ bệnh nhân	m ² /giường	9	
11.13	Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
11.14	Phòng tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
11.15	Khu vực đặt hệ thống Cyclotron	m ² /khu vực	500	

2.3.9. Tâm thần, thần kinh

Bảng 12: Diện tích cho khu vực tâm thần, thần kinh

12.1	Phòng khám tâm thần, thần kinh	m ² /chỗ	15	
12.2	Phòng điều trị nội trú tâm thần trẻ em	m ² /giường		
	Phòng điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Không bao gồm khu vệ sinh
	Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
12.3	Phòng cấp cứu Tâm thần - Thần kinh	m ² /giường	12	Bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
12.4	Phòng điều trị cai nghiện chất	m ² /phòng	18	Không bao gồm khu vệ sinh
12.5	Phòng điều trị các rối loạn lo âu, trầm cảm, stress	m ² /phòng	18	Không bao gồm khu phòng vệ sinh
	Thăm dò chức năng			
12.6	Phòng điện não đồ	m ² /phòng	32	
12.7	Phòng điện cơ	m ² /phòng	36	
12.8	Phòng thăm dò chức năng thần kinh	m ² /phòng	36	
12.9	Phòng tư vấn, trị liệu tâm lý	m ² /phòng	12	
12.10	Phòng nghiên cứu tâm lý lâm sàng	m ² /phòng	18	
	Liệu pháp			
12.11	Liệu pháp vận động - phục hồi chức năng	m ² /chỗ	12	
12.12	Liệu pháp nhận thức - hành vi	m ² /chỗ	12	
12.13	Liệu pháp tâm động học, liệu pháp gia đình, liệu pháp nhóm	m ² /chỗ	12	
12.14	Liệu pháp lao động, liệu pháp nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cuộc sống	m ² /chỗ	12	

2.4. Diện tích công trình sự nghiệp cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Cận lâm sàng

2.4.1. Chẩn đoán hình ảnh

Bảng 13: Diện tích cho khu vực chẩn đoán hình ảnh

13.1	Phòng X-quang			
13.1.1	Khu vực đặt máy			
	- Phòng chụp	m ² /máy	25	
	- Phòng điều khiển	m ² /chỗ	12	
13.1.2	Khu vực chuẩn bị			
	- Buồng tháo, thụt	m ² /phòng	9	
	- Phòng nghỉ bệnh nhân	m ² /giường	9	
13.2	Phòng máy CT - scanner			
13.2.1	Khu vực đặt máy			
	- Phòng chụp	m ² /máy	35	
	- Phòng điều khiển	m ² /phòng	12	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
13.2.2	Khu vực chuẩn bị	m ² /máy	18	
13.3	Siêu âm			
	Phòng siêu âm	m ² /máy	12	
	Phòng chuẩn bị cho đơn vị siêu âm can thiệp	m ² /phòng	9	
	Phòng nghỉ sau siêu âm can thiệp	m ² /giường	12	
13.4	Cộng hưởng từ (MRI)			
13.4.1	Khu vực đặt máy			
	- Phòng chụp	m ² /máy	50	
	- Phòng điều khiển	m ² /chỗ	12	
13.4.2	Phòng đọc và xử lý hình ảnh	m ² /phòng	24	
13.4.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
13.5	Khu vực chụp mạch (DSA)			
13.5.1	Phòng đặt máy	m ² /máy	70	
13.5.2	Phòng điều khiển	m ² /phòng	15	
13.5.3	Phòng chuẩn bị	m ² /phòng	18	
13.5.4	Phòng kỹ thuật điện	m ² /phòng	20	
13.5.5	Phòng xử lý dụng cụ, tập kết đồ thải	m ² /phòng	18	
13.5.6	Phòng theo dõi bệnh nhân	m ² /giường	12	
13.5.7	Phòng chuẩn bị cho nhân viên	m ² /phòng	18	
13.6	Phòng đọc và xử lý hình ảnh	m ² /phòng	24	
13.7	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn

2.4.2. Xét nghiệm

Bảng 14: Diện tích cho khu vực xét nghiệm

14.1	Khu vực xét nghiệm vi sinh			
14.1.1	Xét nghiệm vi sinh	m ² /phòng	80	
14.1.2	Phòng vô khuẩn	m ² /phòng	12	
14.1.3	Phòng chuẩn bị môi trường/mẫu	m ² /phòng	36	
14.1.4	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
14.2	Khu vực xét nghiệm hóa sinh			
14.2.1	Xét nghiệm hóa sinh	m ² /phòng	80	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
14.2.2	Chuẩn bị	m ² /phòng	36	
14.2.3	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
14.3	Khu vực xét nghiệm huyết học			
14.3.1	Xét nghiệm huyết học	m ² /phòng	80	
14.3.2	Phòng lưu trữ máu	m ² /phòng	36	
14.3.3	Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm	m ² /phòng	36	
14.3.4	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
14.4	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)

2.4.3. Truyền máu

Bảng 15: Diện tích cho khu vực truyền máu

15.1	Phòng chờ dành cho người hiến máu	m ² /chỗ đợi	1,5/người lớn 1,8/trẻ em	“Chỗ đợi” bao gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người
15.2	Phòng khám và xét nghiệm huyết học	m ² /chỗ	12	
15.3	Phòng lấy máu kết hợp phòng đệm	m ² /chỗ	12	
15.4	Phòng trữ, phát máu và chế phẩm máu	m ² /phòng	36	
15.5	Phòng nghỉ cho người hiến máu	m ² /người	6	

2.4.4. Giải phẫu bệnh

Bảng 16: Diện tích cho khu vực giải phẫu bệnh

16.1	Bộ phận giải phẫu bệnh	m ² /khu vực	300	“Khu vực” là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn (phòng chẩn đoán tế bào học; phòng nhận và xử lý bệnh phẩm; phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm; phòng chuẩn bị, pha chế hóa chất; phòng ảnh, đọc tiêu bản; phòng lưu trữ hồ sơ, tiêu bản; phòng rửa, tiệt trùng...) Tùy theo thiết kế có thể phân chia hoặc gộp các phòng chức năng. Căn cứ quy mô, điều kiện năng lực chuyên môn của bệnh viện để xác định diện tích của từng phòng chức năng riêng biệt cho phù hợp
16.2	Khu vực xét nghiệm			
16.2.1	Khu vực xét nghiệm vi sinh			
	Xét nghiệm vi sinh	m ² /phòng	80	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
	Phòng vô khuẩn	m ² /phòng	12	
	Phòng chuẩn bị môi trường/mẫu	m ² /phòng	36	
	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
16.2.2	Khu vực xét nghiệm hóa sinh			
	Xét nghiệm hóa sinh	m ² /phòng	80	
	Chuẩn bị	m ² /phòng	36	
	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
16.2.3	Khu vực xét nghiệm huyết học			
	Xét nghiệm huyết học	m ² /phòng	80	
	Phòng lưu trữ máu	m ² /phòng	36	
	Phòng lưu trữ mẫu máu xét nghiệm	m ² /phòng	36	
	Phòng rửa/tiệt trùng	m ² /phòng	36	
16.2.4	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	
16.3	Phòng lưu trữ tử thi	m ² /phòng	36	
16.4	Phòng khám nghiệm tử thi	m ² /phòng	45	
16.5	Phòng lưu trữ bệnh phẩm	m ² /phòng	30	
16.6	Kho	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)
16.7	Phòng rửa, tiệt trùng	m ² /chỗ	6	

2.4.5. Lọc máu

Bảng 17: Diện tích cho khu vực lọc máu

17.1	Đón tiếp bệnh nhân, trực	m ² /chỗ làm việc	6	“Chỗ làm việc” là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để thực hiện các công việc hành chính.
17.2	Phòng chuẩn bị	m ² /chỗ	6	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
17.3	Phòng khám bệnh	m ² /chỗ	12	“chỗ”: Bao gồm không gian giường khám, ghế khám, chỗ đặt các thiết bị y tế hỗ trợ khác, bàn ghế bác sỹ, ghế ngồi bệnh nhân, ...
17.4	Phòng chạy thận	m ² /máy	12	
17.5	Phòng lưu bệnh nhân điều trị ban ngày	m ² /giường		
	- Phòng tạm lưu bệnh nhân 01 giường	m ² /giường	12	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
	- Phòng tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường	m ² /giường	9	Lưu không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh
17.6	Phòng rửa, tiệt trùng	m ² /chỗ	6	
17.7	Phòng đặt thiết bị xử lý nước - dịch lọc	m ² /phòng	30	
17.8	Phòng hóa sinh chuyên khoa lọc máu	m ² /phòng	30	
17.9	Phòng xử lý quả lọc, sửa chữa thiết bị lọc máu	m ² /phòng	30	
17.10	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	

2.4.6. Nội soi

Bảng 18: Diện tích cho khu vực nội soi

	Khu kỹ thuật			
18.1	Phòng nội soi dạ dày tá tràng	m ² /phòng	24	
18.2	Phòng nội soi đại trực tràng	m ² /phòng	24	
18.3	Phòng nội soi tiết niệu	m ² /phòng	30	
18.4	Phòng nội soi đường mật	m ² /phòng	24	
	Khu phụ trợ			
18.5	Phòng theo dõi bệnh nhân sau nội soi	m ² /người	6	
18.6	Phòng chuẩn bị	m ² /chỗ	6	

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
18.7	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	
2.4.7. Thăm dò chức năng				
Bảng 19: Diện tích cho khu vực thăm dò chức năng				
19.1	Phòng thăm dò chức năng tim mạch	m ² /phòng	36	
19.2	Phòng thăm dò chức năng thần kinh (điện não, điện cơ, lưu huyết não,...)	m ² /phòng	32	
19.3	Phòng thăm dò chức năng hô hấp, đo chuyển hóa cơ bản và cân đo	m ² /phòng	36	
19.4	Phòng thăm dò chức năng thận tiết niệu	m ² /phòng	36	
19.5	Kho chuyên dụng (vật tư, thiết bị, dụng cụ, tài liệu...)	m ² /phòng	24	
2.4.8. Dược				
Bảng 20: Diện tích cho khu vực dược				
	Khu vực bảo quản, cấp phát			
20.1	Quầy cấp phát	m ² /phòng	24	
20.2	Kho dược (kho thuốc chính, kho thuốc lẻ nội trú, kho lẻ ngoại trú)	m ² /phòng	45	Căn cứ nhu cầu thực tế để xác định số lượng kho cho phù hợp
20.3	Kho - phòng lạnh	m ² /phòng	18	
20.4	Kho chuyên dụng	m ² /phòng	24	Là kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...)
2.4.9. Dinh dưỡng				
Bảng 21: Diện tích cho khu vực dinh dưỡng				
21.1	Khu vực sản xuất (Bao gồm chỗ gia công thô; chỗ gia công kỹ; chỗ phân phối)	m ² /suất ăn	2,1	
21.2	Khu vực kho phụ trợ (Bao gồm kho đồ khô; kho lạnh; kho kỹ thuật; khu vực nhà ăn)			
2.4.10. Kiểm soát nhiễm khuẩn				
Bảng 22: Diện tích khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn				

STT	Tên các diện tích chuyên dùng/Công trình sự nghiệp	Đơn vị tính	Diện tích	Chú thích
22.1	Khu vực nhận, kiểm	m ² /giường	2.1	Là diện tích đáp ứng yêu cầu phục vụ cho 01 giường cầu thực tế để xác định quy bệnh nội trú.
22.2	Khu vực xử lý (Bộ phận xử lý dụng cụ; bộ phận xử lý đồ vải)			
22.3	Khu vực lưu trữ, đóng gói, cấp phát			
3	Hạ tầng phụ trợ			
3.1	Xử lý nước thải y tế Nước thải sinh hoạt, nước thải y tế phải được xử lý, đảm bảo chất lượng nước thải theo đáp ứng quy chuẩn hiện hành trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực	m ²	60	Nhà đặt hệ thống điều hành xử lý nước thải Y tế
3.2	Xử lý chất thải rắn y tế Phải có nơi tập trung chất thải rắn riêng biệt, được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý chất thải rắn y tế.	m ²	50	Khu vực tập kết, thu gom để chờ chuyển đi xử lý
3.3	Hệ thống khí y tế Phải có hệ thống khí y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.	m ²	100	Đây là phần diện tích xây dựng để chứa các thiết bị của Hệ thống khí y tế trung tâm