

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 00884/2026/PKQ (26.246)

Tên khách hàng : Phòng Kinh tế xã Phù Đổng
Địa chỉ : Thôn Thượng, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm quan trắc : Công ty TNHH thực phẩm thương mại Minh Phú - Thôn Đỗ Xá, xã Phù Đổng
Loại mẫu : Nước thải
Ngày lấy mẫu/nhận mẫu : 03/02/2026
Ngày thử nghiệm : 04/02/2026

Ngày hoàn thành: 24/02/2026

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả	QCVN 40:2025/BTNMT
				26.246.NT	Cột B bảng 1 và bảng 2
1	Chất hoạt động bề mặt anion ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6622-1:2009	5,63	5
2	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅ ở 20°C) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6001-1:2021	122	60 ^a
3	pH ⁽¹⁾	-	TCVN 6492:2011	7,7	6 ÷ 9
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6625:2000	120	80 ^a
5	Tổng N ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6638:2000	32,2	40

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu/tên mẫu:

+ 26.246.NT: Nước thải tại điểm xả đầu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Tọa độ: X=2334159, Y=595541. (NT.260204.002)

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

Cột B bảng 1 và bảng 2: quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước tiếp nhận có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như Mức B Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

(a) Lưu lượng xả thải $F \leq 2.000$;

- ⁽¹⁾: Phép thử đã được chứng nhận Vimcerts.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

P. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG

P. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


PHẠM PHI LONG


LÂM THỊ THANH


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG ANH